

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
Профкома МОУ Лицей №6

 Е.Г. Власова

Протокол №18 «29» июля 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ Лицей №6



 Е.В. Мальцева

Приказ от 30.07.2024 г. № 29-У

АКТ

приёмки кабинета химии муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» на готовность к новому 2024-2025 учебному году

Комиссия в составе:

Председатель: Мальцева Е.В., директор лицея

Члены комиссии:

Сергеева М.В., заместитель директора по АХЧ;

Моднева Ю.Н., специалист по охране труда;

Власова Е.Г., председатель профкома лицея;


Мусина Е.А., уполномоченный по охране труда.


установила:


1. Количество мест для учащихся: по норме – 30 чел., **фактически – 30 чел.**
2. Площадь кабинета – **48м²**, лаборантской комнаты – **15м²**.
3. Лаборантская комната находится в смежном помещении за передней стеной. Имеется два выхода при норме: один в кабинет, другой в коридор, через лаборантскую комнату.
4. Освещение: естественное (100% целостности остекления), искусственное (100% работающих ламп).
5. Электрическое питание осуществляется от электрощита «школьного», «КЭХ».
6. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств: **проверено**.
7. Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ и демонстрации опытов: **пригоден**.
8. Пол – **дерево**, сверху покрыт **линолеумом**, наличие щелей и трещин в полу – **нет**.
9. Окраска потолка: **побелка**.
10. Стены: **краска масляная + побелка**, панели высотой – **1,5м**.
11. Опись химических реактивов: **имеется**, соответствует перечню учебно-наглядных пособий.
12. Стеклянная посуда: **имеется** (в достаточном количестве).
13. Фарфоровая посуда: **имеется** (в достаточном количестве).
14. надписи на всех ёмкостях с реактивами: **имеются** (на русском языке).
15. реактивы хранятся по катионам, по группам хранения.
16. Средства пожаротушения (огнетушитель): **имеется**.
17. Аптечка: **имеется**, укомплектована.
18. Обучение по охране труда учителя: **обучен**.
19. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности в кабинете: **имеются**, соответствуют требованиям.
20. Раковина с водопроводом в лаборантской: **имеется**.

На основании осмотра кабинета химии и ознакомления с соответствующей

документацией комиссия приняла решение: считать кабинет химии готовым к проведению в нём занятий в новом учебном году.

Председатель:  _____ Мальцева Е.В.

Члены комиссии:  _____ Сергеева М.В.

 _____ Моднева Ю.Н.

 _____ Власова Е.Г.

 _____ Мусина Е.А.