

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» августа 2025 г., № 66250061000219111803

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,
Нижнетуринского городского округа УНДиПР**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» сентября 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2508/015-66/35-ВО/П

(дата и время составления предписания)

624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 2д

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 27 » августа 2025 г., № 2508/015-66/35-ВО/Р, учетный номер проверки 66250061000219111803.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Комаров Валерий Олегович – старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Качканар 8 микрорайон, 30

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №6" ИНН 6615001560, адрес регистрации юридического лица: 624351, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЧКАНАР, МКР. 8, Д. 30

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» сентября 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «09» сентября 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Выход из помещения центральной лестничной клетки в холл на 1 этаже здания не оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.»). Место выявления нарушения: г. Качканар, мкр. 8, д. 30 (помещения избирательного участка)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

14.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Выход из помещения центральной лестничной клетки в холл на 1 этаже здания оборудовать дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

2. Двери центральной лестничной клетки на 2 этаже здания не оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания. (п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СНиП 21-01-97* п.6.18*). Место выявления нарушения: г. Качканар, мкр. 8, д. 30 (помещения избирательного участка)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Двери центральной лестничной клетки на 2 этаже здания оборудовать дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

3. При размещении в помещениях здания огнетушителей не исключается их падение или опрокидывание (огнетушители размещены без специальных подставок). Место выявления нарушения: г. Качканар, мкр. 8, д. 30 (помещения избирательного участка)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

20.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Огнетушители расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

4. Допускается открывание дверей (эвакуационный выход из помещения спортивного зала №1), расположенных на путях эвакуации не по направлению выхода из здания. (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Качканар, мкр. 8, д. 30 (помещения избирательного участка)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить открывание дверей на путях эвакуации по направлению выхода из здания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

5. На полу, на пути эвакуации в помещении 1 этажа здания (эвакуационный выход из спортивного зала №1), допускается перепад выступ, в дверном проеме высотой более 50 мм. В местах перепада высот, на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (СНиП 21-01-97* п. 6.28; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Качканар, мкр. 8, д. 30 (помещения избирательного участка)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

16.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

На полу, на путях эвакуации в помещениях здания устраниТЬ перепады высот менее 0,45 м и выступы, в дверных проемах высотой более 50 мм. В местах перепада высот предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, фотоматериалы

6.

Помещение пищеблока, выход из которого осуществляется в холл на 1 этаже здания не отделены от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормирующими пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (п.5.14* таблица 2* СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.1, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Место выявления нарушения: г. Качканар, мкр. 8, д. 30 (помещения избирательного участка)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

14.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Помещение пищеблока, выход из которого осуществляется в холл на 1 этаже здания отдельить от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормирующими пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Рабочая и исполнительная документация, фотоматериалы

7.

В помещении актового зала лицея (вместимость более 15, но не более 300) допускается использование покрытий пола (деревянный пол) с не установленным классом пожарной опасности материала.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

14.09.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В помещении актового зала лицея (вместимость более 15, но не более 300) обеспечить использование покрытий пола с установленным классом пожарной опасности материала (не выше В2, Д2, Т2, РП1)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акт выполненных работ, сертификат соответствия, сертификат ПБ

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролального (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

**Старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО,
Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области (государственный инспектор города
(района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе
дознаватели, старшие дознаватели)) Комаров Валерий Олегович**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Комаров Валерий Олегович - Старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83434226361, e-mail: komarovvo@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

