

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Качканар, городе Кушва, городе  
Красноуральск, городе Нижняя Тура  
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,  
ул. Коммуны, д.78  
тел.(34344) 2-53-00, Е-  
mail:mail\_06@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ЛИЦЕЙ №6"

624351, Свердловская обл., г. Качканар, 8 мкр.,  
30



Профилактическое мероприятие № 66250041000118844898 от 12.08.2025 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 01.09.2025

№ 66-06-05/07-3944-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 19.08.2025 по 01.09.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-06-05/07-3543-2025 от 12.08.2025 г. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №6"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624351, Свердловская обл., г. Качканар, 8 мкр., 30  
дата регистрации 31.10.2002  
ИНН/ОГРН 6615001560 / 1026601126078

МОУ ЛИЦЕЙ (624351, Свердловская обл., г. Качканар, 8 мкр., д.30)

При рассмотрении представленных документов выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

| № п/п | содержание выявленных нарушений                                                                                                                                                                                                                                 | № нормативного документа | пункт НД | содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований                                                                     | срок          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.    | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды в кабинетах № 18, 19, 20, 21, 24, 43, 44, 45, 46 оборудованы москитными сетками, в остальных кабинетах окна москитными сетками не оборудованы. | СП 2.4.3648-20           | 2.4.13   | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) оборудовать во всех кабинетах окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками.   | до 19.01.2026 |
| 2.    | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) в кабинетах № 17, 52 источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии.                                                                                                          | СП 2.4.3648-20           | 2.8.9    | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) в кабинетах № 17, 52 не допускать содержание источников искусственного освещения в не исправном состоянии. | до 19.01.2026 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: в спортивном зале, в кабинете №31, №53, №55, №56, №61, №65 половое покрытие имеет дефекты в виде отшелушивания лакокрасочного покрытия, разрывов и потертостей линолеума.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СП<br>2.4.3648-20                                                               | 2.5.2<br>2.9.5<br>2.11.7<br>2.11.2                             | Устранить на объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) дефекты полового покрытия в следующих помещениях: в спортивном зале, в кабинете №31, №53, №55, №56, №61, №65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | до 19.01.2026 |
| 4. | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) внутренняя отделка помещений имеет дефекты, а именно:<br>- в кабинете №31 потолок и стены имеют дефекты и повреждения,<br>- в кабинете № 55 потолок имеет дефекты и повреждения,<br>- в кабинете №62 стены имеют дефекты и повреждения,<br>- в кабинете №64 угол смежных стен у входной двери в кабинет имеет дефекты и повреждения,<br>- во всех кабинетах двери имеют дефекты и повреждения в виде отслоения лакокрасочного покрытия, неровности поверхности дверей.<br>- в горячем цехе пищеблока на стене имеются дефекты и повреждения в виде скола плитки.<br>Данные повреждения препятствует проведению обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. | СП<br>2.4.3648-20<br><br>ТР ТС<br>021/2011<br><br>СанПиН<br>2.3/2.4.359<br>0-20 | 2.5.3<br>2.11.2<br>2.11.7<br><br>ст.14 п.5<br>пп.2<br><br>2.16 | Устранить на объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) дефекты внутренней отделки стен и потолка в следующих помещениях:<br>- в кабинете №31 дефекты и повреждения потолка и стен,<br>- в кабинете № 55 дефекты и повреждения потолка,<br>- в кабинете №62 дефекты и повреждения стен,<br>- в кабинете №64 дефекты и повреждения угла смежных стен у входной двери в кабинет,<br>- во всех кабинетах дефекты и повреждения дверей,<br>- в горячем цехе пищеблока дефекты и повреждения на стене. | до 19.01.2026 |
| 5. | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) в кабинетах № 31, № 56, № 50 не нанесена (отсутствует) маркировка на боковую поверхность столов и стульев ученической мебели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП<br>2.4.3648-20                                                               | 2.4.3                                                          | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) в кабинетах № 31, № 56, № 50 обеспечить нанесение маркировки на боковую поверхность столов и стульев ученической мебели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | до 19.01.2026 |
| 6. | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) в кабинетах № 52, № 58 допускается использование мебели (парт и стульев) с дефектами и повреждениями поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СП<br>2.4.3648-20                                                               | 2.4.3<br>2.4.9                                                 | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) в кабинетах № 52, № 58 не допускать использование мебели (парт и стульев) с дефектами и повреждениями поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | до 19.01.2026 |
| 7. | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) в кабинетах № 56, № 62, № 65 отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения (софиты), направленные непосредственно на рабочее поле учебной доски.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СП<br>2.4.3648-20                                                               | 2.4.4                                                          | На объекте МОУ ЛИЦЕЙ (624351, г. Качканар, 8 мкр., д. 30) в кабинетах № 56, № 62, № 65 обеспечить наличие дополнительных источников искусственного освещения (софитов), направленных непосредственно на рабочие поля учебных досок.                                                                                                                                                                                                                                                                           | до 19.01.2026 |

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура (624300 Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 78), Email: [udartseva\\_tv@66.rosпотребнадзор.ru](mailto:udartseva_tv@66.rosпотребнадзор.ru): до 20.01.2026 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением подтверждающих документов (при наличии).



## 2. Иные документы и фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на


ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛИЦЕЙ №6" И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №6"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской  
области в городе Качканар, городе Кушва,  
городе Красноуральск, городе Нижняя  
Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор



Ударцева Татьяна Владимировна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624351, Свердловская обл., г. Качканар, 8 мкр., д.30

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-05/07-3944-2025 от 01.09.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Управление образования Качканарского муниципального округа.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.